

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
(Алапаевский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)
адрес: 624605, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, Е-
mail: mail_02@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 14
"Ласточка"
Костоусовой Марине Викторовне

623732, Свердловская обл., м.о. Режевской, п.
Озерный, Клубная ул., 3

Профилактическое мероприятие № 66260041000120841708 от 19.02.2026 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 17.03.2026

№ 66-02-01/30-793-2026

При проведении обязательного профилактического визита с 03.03.2026 по 17.03.2026, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-02-01/28-445-2026 от 19.02.2026 г.

в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14
"Ласточка"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623732, Свердловская обл., м.о. Режевской, п. Озерный, Клубная ул., 3
дата регистрации 28.10.2002
ИНН/ОГРН 6628009750 / 1026601689223

Детский сад № 14 (623732, Свердловская обл., м.о. Режевской, п. Озерный, Клубная ул., 3)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 66-02-01/42-792-2026 17.03.2026

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного	срок
-------	---------------------------------	--------------------------	----------	--	------

				нарушения обязательных требований	
1.	При рассмотрении экспертного заключения Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» установлено: в горячем цехе пищеблока над источником тепла и влаги (над электрической плитой) не оборудована системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и или естественным побуждением, что является нарушением п 2.7.4. СП 2.4.3648-20 , согласно которого "помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением."	СП 2.4.3648-20	п.2.7. пп. 2.7.4	Горячий цех пищеблока оборудовать системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Источник тепла и влаги (электрическую плиту) обеспечить местной системой вытяжной вентиляции.	17.09.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до 17.09.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14 "Ласточка" и заведующего Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14 "Ласточка" Костоусову Марину Викторовну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Заместитель начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по

Телегина Ирина Анатольевна



Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском
районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623732, Свердловская обл., м.о. Режевской, п. Озерный, Клубная ул., 3

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524512

Владелец Костоусова Марина Викторовна

Действителен с 11.02.2026 по 11.02.2027